Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
25 2023 **8868150-0**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

RUBENS WALMORBIDA NETO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 2518571701
Registro: 165273-0-SC

Empresa Contratada: WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E A
Registro: 174980-3-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Irani
CPF/CNPJ: 82.939.455/0001-31
Endereço: R.Padre João Polmann
Nº: 109
Complemento:
Bairro: Santo Marcon
Cidade: IRANI
UF: SC
CEP: 89680-000
Valor: R$ 3.600,00
Ação Institucional:
Contrato: 1441
Celebrado em: 25/05/2023
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Irani
CPF/CNPJ: 82.939.455/0001-31
Endereço: R. Elirio de Gregori
Nº: 207
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: IRANI
UF: SC
CEP: 89680-000
Data de Início: 25/05/2022
Previsão de Término: 31/12/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		
Subestação externa de Energia Elétrica				
		Dimensão do Trabalho:	23,10	Quilovolt(s)
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		
Subestação externa de Energia Elétrica				
		Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Projeto	Desenho Técnico	Especificação		Memorial Descritivo
Medição elétrica				
		Dimensão do Trabalho:	380,00	Volt(s)
Projeto	Desenho Técnico	Especificação		
Medição elétrica				
		Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		Especificação
Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão				
		Dimensão do Trabalho:	23,10	Quilovolt(s)
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		Especificação
Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão				
		Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		
Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica para instalação elétrica com demanda de até 300 kVA				
		Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		Memorial Descritivo
Aterramento de instalações elétricas em baixa tensão				
		Dimensão do Trabalho:	10,00	Ohms
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		
Subestação externa de Energia Elétrica				
		Dimensão do Trabalho:	112,50	Quilovolt(s)-Ampere
Projeto	Desenho Técnico	Dimensionamento		Especificação
Transformador				
		Dimensão do Trabalho:	112,50	Quilovolt(s)-Ampere

5. Observações

Projeto elétrico de subestação externa com transformador em poste, entrada aérea.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 24/07/2023 | Registrada em: 13/07/2023
Valor Pago: R$ 96,62 | Data Pagamento: 13/07/2023 | Nosso Número: 14002304000375519

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOACABA - SC, 13 de Julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUBENS WALMORBIDA NETO
Data: 14/07/2023 09:00:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUBENS WALMORBIDA NETO
048.490.259-86

VANDERLEI CANCI
Assinado de forma digital por VANDERLEI CANCI
Dados: 2023.07.14 10:16:19 -03'00'

Contratante: Prefeitura Municipal de Irani
82.939.455/0001-31