# ESTADO DE SANTA CATARINA
# SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

# RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros MIlitar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Registro da Endereço (RE):** : RE8153000015A | | |
| **Nome da Edificação**: Ginásio de Esportes de Linha Antoniolli | | |
| **Nome Fantasia**: Ginásio de Esportes | | |
| **Logradouro público**: Linha Antoniolli,interior de Irani | | **Nº**: |
| **Bairro**: INTERIOR | **Município**: IRANI/SC | **CEP**: 89680-000 |
| **Complemento**: | **LAT/LONG**: -27.0586531/-51.862298 | |
| **Referência**: | | |
| **Área do terreno**: 1.430,50 (m²) | **Área total construída**: -- (m²) | |
| **Blocos Homologados CBMSC**: 0 | **Blocos Cadastrados CBMSC**: 1 | |

## 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

| NR | Nome Completo | CPF |
|---|---|---|
| 1 | Edilson Bianchi | 660.318.189-49 |

## 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Protocolo**: A8153000011A | **Complexidade**: Baixa Complexidade RPCI-RT | **Nº de Blocos**: 1 |
| **Área total da solicitação**: 717,25 (m²) | | |
| **Nome Solicitante**: Edilson Bianchi | | **CPF/CNPJ** : 660.318.189-49 |
| **Data da Solicitação**: 17/06/2020 | | |

## -> 3.1. DETALHES POR BLOCO

### 3.1.1. BLOCO A

| | | |
|---|---|---|
| **Área da solicitação**: 717,25 (m2) | **Área aprovada**: 717,25 (m2) | |
| **Nº de pavimentos**: 1 | **Altura**: 6,98 (m) | **Área Tipo**: 717,25 (m²) |
| **Carga de incêndio**: Baixa | **Lotação Máxima de pessoas**: 1272 | |
| **Tipo da Edificação**: ALVENARIA CONVENCIONAL | **Tipo de Escada**: Sem escada | |

**OCUPAÇÕES**

| NR | Ocupação | Destinação | Área |
|---|---|---|---|
| 1 | F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição | ginásios | 717,25 (m²) |

**RISCOS ESPECIAIS**

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

**SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

### 1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Luminária de Emergência
Luminária de Emergência
Luminária de Emergência
bloco autonomo

**LOCAL**: cozinha
wc feminino
wc masculino
quadra de esportes

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 30 led = 01 UNIDADES
30 led = 01 UNIDADES
30 led = 01 UNIDADES
184 led,3000 L= 06 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: h= 2,20 m
h= 2,20 m
h= 2,20 m
h= 3,81 m

## 2. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP & GN)

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Butijão

**LOCAL**: externo,próximo da cozinha

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: P13-13 kg = 01 unidade

**OBSERVAÇÃO**:

## 3. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

**DESCRIÇÃO/TIPO**: PQS (ABC)

PQS (ABC)

PQS (ABC)

H20 (A)

**LOCAL**: fixado na parede interna dos fundos
fixado na parede interna frontal
fixado na parede interna lateral direita
fixado na parede interna lateral esquerda

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 4 kg = 01 unidade

4 kg = 01 unidade

4 kg = 01 unidade

10 litros= 01 unidade

**OBSERVAÇÃO**: h= 1,60 m do gatilho

h= 1,60 m do gatilho

h= 1,60 m do gatilho

h= 1,60 m do gatilho

## 4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

**DESCRIÇÃO/TIPO**: placa de abandono de local

placa de abandono de local

placa de abandono de local

placa de abandono de local,indicação

**LOCAL**: fixado na parede interna porta dos fundos
fixado na parede interna porta frontal
fixado na parede interna porta da lateral
fixado na parede interna , lateral direita

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: dimensão=0,50/0,32 m= 02 unidades
dimensão=0,50/0,32 m= 01 unidades
dimensão=0,50/0,32 m= 01 unidades
dimensão=0,50/0,32 m= 01 unidades

**OBSERVAÇÃO**: h= 2,31 m

h= 2,31 m

h= 2,31 m

h= 2,31 m

## 5. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

**DESCRIÇÃO/TIPO**: porta 2 folhas

porta 4 folhas

porta 4 folhas

**LOCAL**: parede de fundos

parede lateral

parede frontal

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 1,80 m x 2,10 m = 01 unidade
3,00 m x 2,10 m = 01 unidade
3,00 m x 2,10 m = 01 unidade

**OBSERVAÇÃO**:

## 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**DESCRIÇÃO/TIPO**: ponto de tomada
ponto de tomada
ponto de tomada
ponto de tomada

**LOCAL**: cozinha
wc feminino
wc masculino
quadra de esportes

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 30 led = 01 UNIDADES
30 led = 01 UNIDADES
30 led = 01 UNIDADES
184 led,3000 L= 06 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: h= 2,20 m
h= 2,20 m
h= 2,20 m
h= 3,81 m

## 4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

**Assinatura Eletrônica**

Edilson Bianchi
NOME

660.318.189-49
CPF

IRANI/SC, 17/06/2020
LOCAL E DATA

Autenticidade: **438082d9d6ada3a5ed90ad3310048b80c5c91ff2**