PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES







Notas:

01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional durante 01 hora pelo menos.
02 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco em placas de acrílico ou material similar, as dimensoes mínimas de 25x16cm e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.
03 - A iluminação de sinalização deve assinlar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc..
04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto adicional.
05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser, no mínimo igual a 30 lumens.
06 - A iluminação da sinalização deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.
07 - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificado.
08 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso ou rodapé dos corredores e nas escadas.



PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS-QUADRA DO GINÁSIO
ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PORTÕES DE ACESSO AO LOCAL.
2. A PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUINTE DIZER EM LETRA VERMELHA: "LOTAÇÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
3. A PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA



DETALHE PLACAS DE EMERGÊNCIA
Escala 1:25



DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM
SINALIZAÇÃO DE PAREDE
ESCALA 1:25

OBSERVAÇÕES:
-Qualquer alteração deverá ser consultado o responsável pelo projeto.
-Consultar existência de projetos complementares.

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÕES LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI SC

OBRA:
Ginásio de Esportes linha Antoniolli - Etapa 1
Linha Antoniolli, Irani - Santa Catarina

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TAIS VICENZI SCHNEIDER:08173073970
Assinado de forma digital por TAIS VICENZI SCHNEIDER:08173073970
Dados: 2021.08.23 11:57:58 -03'00'
Tais Vicenzi Schneider
CREA SC: 162.172-3

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Irani SC

REFERÊNCIA:
*Projeto de Prevenção Contra Incêndio - PPCI

PRANCHA: 1/1

DATA:	ÁREA TOTAL:	ESCALA:
Maio de 2021	Área 717,25 m²	Indicada

PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES