



DETALHE MESA RETRATÍL

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA

SEM ESCALA

NOTAS:

- DIMENSÕES ESTÃO EM CENTRÍMETROS (cm), EXCETO ONDE INDICADO;
- DEVERÃO SER UTILIZADOS QUADRO DE FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC;
- AS CAIXAS DE TC E DA CAIXA DE MEDIDORES DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA LACRE;
- DIMENSIONAL CAIXAS PADRÃO CELESC (AxLxP) :
 - MDR HS - 680x550x250mm
 - TC2 - 680x750x250mm
 - QPG - 1000X550X250mm
 - BEP+DPS - 520x260x186mm
 - QD1 - 800x600x250mm

3		
2		
1		
0	CONSULTA PRÉVIA	01/08/2023
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA



WORKLIGHT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ: 38.230.831/0001-22 Insc.Est: 260651869 CREA-SC: 174980-3
Rua Tiradentes, 877, Sala 01, Vila Pedrini, 89600-000 Joaçaba-SC
Fone: (49) 3090-0408 E-mail: atendimento@worklight.eng.br

PROJETO:
SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO COM TRANSFORMADOR EM POSTE 112,5KVA

ENDEREÇO:
RUA PADRE JOÃO POLMANN, IRANI, SC, CEP 89680-000

ESCALA: INDICADA	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:	PRANCHA: ELET.
ART: 8447620-5	ENG.º RUBENS WALMORBIDA NETO CREA-SC 165273-0	ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI	05A / 05
SO: 486421			AGOSTO 2023