




CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW) TIPO MDR (ALUMÍNIO)



CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO TC2 (ALUMÍNIO)



CAIXA BEP DPS




CAIXA PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL



DETALHE PLACA DE ADVERTENCIA

- NOTAS:
- 1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO, COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO".
  - 2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.
  - 3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):
    - DA PLACA: 280 x 180mm
    - DAS LETRAS: 35 x 35mm PERIGO DE MORTE
    - 20 x 20mm ALTA TENSÃO
  - 4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS, EM "mm".



PROJETOS E TREINAMENTOS

Rua 19 de Outubro, 479, Centro, Ijuí - RS | (55) 3024-0137

Razão Social: Município De Irani		Ref.:Projeto 018/2024
Endereço: Rua Governador Ivo Silveira, 1121, Irani/SC		Data: 24/06/2024
Assunto: Detalhamento Dimensional das Caixas, Placa de Advertência e Base do Poste.		ART Nº: 9231447-2
Resp. Técnico Projeto:		Folha: A3
Solicitante:		Prancha 05B de 05
Engº. Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos CREA-RS:134651		Desenhista: Jonatan Mendonça